PLAN DE MANTENIMIENTO TERMINAL TAS TUXPAM

INVEX INFRAESTRUCTURA 4, S.A.P.I. de C.V.

CÓDIGO: PR-GGR-MANTTO-01
PÁGINA: 1 DE 1
REVISIÓN: 0
PRÓXIMA REVISIÓN:

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	PLAN ANUAL 2024																														PLAN QUINQUENAL						OBSERVACIONES
													ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
	DESCARGA TURBOSINA	Rotula giratoria	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Inpección visual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I									
	DESCARGA TURBOSINA			CTT		Limpiar la ranura del anillo torico con detergente apropiado.	CADA 5 AÑOS	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																										JUNIO						
	DESCARGA TURBOSINA	Apoyo, Flexibles hidráulicos.	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Control visual en busca de fugas o daños que afecten el funcionamiento del equipo y puedan dañar la operación.	EN CADA OPERACIÓN	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO																																																
	DESCARGA TURBOSINA	Cilindros hidráulicos	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Mueva los cilindros hidráulicos a sus posiciones finales para cambiar el aceite hidráulico en los tubos y quitar el aire. Verifique fugas y ruidos extraños durante los movimientos	TRIEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO					M												M												M								M													
	DESCARGA TURBOSINA	Juntas hidraulicas, pines	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Realice una inspección visual en las juntas en busca de fugas y se realiza lubricacion / engrase de pines.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO					I												I												I								I													
	DESCARGA TURBOSINA	Pintura	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Compruebe si la pintura está dañada. Repare los daños inmediatamente con la pintura original o una pintura equivalente que está aprobada por EMCO WHEATON y de esa forma asegurar una protección permanente contra corrosión.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO								I												I								I																I								
	DESCARGA TURBOSINA	Sistema de aparcamiento	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Asegúrese que el mandril del bloqueo primario siempre se mueva fácilmente, remueva la grasa vieja en el mantenimiento de todas las partes para evitar que ésta grase endurezca y reengrase todas las partes con una película fina, por último compruebe la tubería hidráulica del bloqueo secundario por fugas y el fácil manejo de la válvula de bola.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	M																				M													
	DESCARGA TURBOSINA	Acoplador (conexión / desconexion)	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	El acoplador no necesita mantenimiento periódico, inspeccione el acoplador cada mes y antes de usarlo por daños o fugas. Cambie la junta, si está dañada.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	EQUIPO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I									
	DESCARGA TURBOSINA	Sistema liberación de emergencia (ERS)	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Prueba de cierre, integridad, daños prueba de desacople, prueba de cierre.	MENSUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P									
	DESCARGA TURBOSINA	Rodamientos Y muñones	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Engrase rodamientos y muñones periódicamente utilizando los engrasadores.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	L																				L													
	DESCARGA TURBOSINA	Prueba de continuidad	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Realizar pruebas de continuidad a cada uno de los brazos de descarga.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO																																			P													
	DESCARGA TURBOSINA	ESD de brazos de muelle (brida aislante)	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Engrase las bridas y las palancas	SEMESTRAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO																	M																				M													
	DESCARGA TURBOSINA	Tornillos	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Compruebe si los tornillos están bien apretados. Repita esa prueba en un periodo de dos años como máximo.	SEMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	I																				I													
	DESCARGA TURBOSINA	Sistema eléctrico	MLA-001	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Verifique el equipo eléctrico, reemplace de inmediato los cables dañados, quemados o con conexiones flojas.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO					I												I												I								I													
	DESCARGA TURBOSINA	Válvulas XV	XV-50105	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Realizar limpieza y lubricacion de vastago de las válvula	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO					M																								M																					
	DESCARGA TURBOSINA			CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION		NO	I			I			I				I			I				I			I				I			I				I			I				I			I				I							
	DESCARGA TURBOSINA	Transmisor Indicador de Presion	PIT-50101	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																				C																															
	DESCARGA TURBOSINA	Indicador de Presión	PI-50108 / PI-50109	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																				C																															
	DESCARGA TURBOSINA	Válvulas Motorizadas para aislamiento	MOV-50106	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Limpieza y lubricaicon en vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO					M																								M																					
	DESCARGA TURBOSINA			CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA TURBOSINA	Inspección, ajuste de terminales, pruebas de apertura y cierre	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION		NO							I																										I																	
	DESCARGA DIESEL	Rotula giratoria	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Inpección visual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I									
	DESCARGA DIESEL			CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Limpiar la ranura del anillo torico con detergente apropiado.	CADA 5 AÑOS	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																										JUNIO						
	DESCARGA DIESEL	Apoyo, Flexibles hidráulicos.	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Control visual en busca de fugas o daños que afecten el funcionamiento del equipo y puedan dañar la operación.	EN CADA OPERACIÓN	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO																																																
	DESCARGA DIESEL	Cilindros hidráulicos	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Mueva los cilindros hidráulicos a sus posiciones finales para cambiar el aceite hidráulico en los tubos y quitar el aire. Verifique fugas y ruidos extraños durante los movimientos	TRIEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO					M												M												M								M													
	DESCARGA DIESEL	Juntas hidraulicas, pines	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Realice una inspección visual en las juntas en busca de fugas y se realiza lubricacion / engrase de pines.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO					I												I												I								I													
	DESCARGA DIESEL	Pintura	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Compruebe si la pintura está dañada. Repare los daños inmediatamente con la pintura original o una pintura equivalente que está aprobada por EMCO WHEATON y de esa forma asegurar una protección permanente contra corrosión.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO								I												I								I																I								
	DESCARGA DIESEL	Sistema de aparcamiento	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Asegúrese que el mandril del bloqueo primario siempre se mueva fácilmente, remueva la grasa vieja en el mantenimiento de todas las partes para evitar que ésta grase endurezca y reengrase todas las partes con una película fina, por último compruebe la tubería hidráulica del bloqueo secundario por fugas y el fácil manejo de la válvula de bola.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO													M																										M													
	DESCARGA DIESEL	Acoplador (conexión / desconexion)	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	El acoplador no necesita mantenimiento periódico, inspeccione el acoplador cada mes y antes de usarlo por daños o fugas. Cambie la junta, si está dañada.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	EQUIPO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I									
	DESCARGA DIESEL	Sistema liberación de emergencia (ERS)	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Prueba de cierre, integridad, daños prueba de desacople, prueba de cierre.	MENSUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I									
	DESCARGA DIESEL	Rodamientos Y muñones	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Engrase rodamientos y muñones periódicamente utilizando los engrasadores.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	L																				L													
	DESCARGA DIESEL	Prueba de continuidad	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Realizar pruebas de continuidad a cada uno de los brazos de descarga.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO																																			P													
	DESCARGA DIESEL	ESD de brazos de muelle (brida aislante)	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Engrase las bridas y las palancas	SEMESTRAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO																																			M													
	DESCARGA DIESEL	Tornillos	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Compruebe si los tornillos están bien apretados. Repita esa prueba en un periodo de dos años como máximo.	SEMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	I																				I													
	DESCARGA DIESEL	Sistema eléctrico	MLA-002	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Verifique el equipo eléctrico, reemplace de inmediato los cables dañados, quemados o con conexiones flojas.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO					I												I												I								I													
	DESCARGA DIESEL	Válvulas XV	XV-50204	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Realizar limpieza y lubricacion de vastago de las válvula	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO					M																								M																					
	DESCARGA DIESEL			CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Inspeccion mensual.	MENSUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION		NO	I			I			I				I			I				I			I				I			I				I			I				I			I				I							
	DESCARGA DIESEL	Transmisor Indicador de Presion	PIT-50201	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																				C																															
	DESCARGA DIESEL	Indicador de Presión	PI-50208 / PI-50209	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																				C																															
	DESCARGA DIESEL	Válvulas Motorizadas para aislamiento	MOV-50206	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Limpieza y lubricaicon en vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO					M																								M																					
	DESCARGA DIESEL			CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA DIESEL	Inspección, ajuste de terminales, pruebas de apertura y cierre	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION		NO							I																										I																	
	DESCARGA GRRP	Rotula giratoria	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Inpección visual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I									
	DESCARGA GRRP			CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Limpiar la ranura del anillo torico con detergente apropiado.	CADA 5 AÑOS	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																										JUNIO						
	DESCARGA GRRP	Apoyo, Flexibles hidráulicos.	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Control visual en busca de fugas o daños que afecten el funcionamiento del equipo y puedan dañar la operación.	EN CADA OPERACIÓN	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO																																																
	DESCARGA GRRP	Cilindros hidráulicos	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Mueva los cilindros hidráulicos a sus posiciones finales para cambiar el aceite hidráulico en los tubos y quitar el aire. Verifique fugas y ruidos extraños durante los movimientos	TRIEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO					M												M												M								M													
	DESCARGA GRRP	Juntas hidraulicas, pines	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Realice una inspección visual en las juntas en busca de fugas y se realiza lubricacion / engrase de pines.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICA	MECANICA	NO CRITICO	NO					I												I												I								I													
	DESCARGA GRRP	Pintura	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Compruebe si la pintura está dañada. Repare los daños inmediatamente con la pintura original o una pintura equivalente que está aprobada por EMCO WHEATON y de esa forma asegurar una protección permanente contra corrosión.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO								I												I								I																I								
	DESCARGA GRRP	Sistema de aparcamiento	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Asegúrese que el mandril del bloqueo primario siempre se mueva fácilmente, remueva la grasa vieja en el mantenimiento de todas las partes para evitar que ésta	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	M																				M													
	DESCARGA GRRP	Acoplador (conexión / desconexion)	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	El acoplador no necesita mantenimiento periódico, inspeccione el acoplador cada mes y antes de usarlo por daños o fugas. Cambie la junta, si está dañada.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	EQUIPO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I									
	DESCARGA GRRP	Sistema liberación de emergencia (ERS)	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Prueba de cierre, integridad, daños prueba de desacople, prueba de cierre.	MENSUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I									
	DESCARGA GRRP	Rodamientos Y muñones	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Engrase rodamientos y muñones periódicamente utilizando los engrasadores.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	L																				L													
	DESCARGA GRRP	Prueba de continuidad	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Realizar pruebas de continuidad a cada uno de los brazos de descarga.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO																																			P													
	DESCARGA GRRP	ESD de brazos de muelle (brida aislante)	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Engrase las bridas y las palancas	SEMESTRAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO																																			M													
	DESCARGA GRRP	Tornillos	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Compruebe si los tornillos están bien apretados. Repita esa prueba en un periodo de dos años como máximo.	SEMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	I																				I													
	DESCARGA GRRP	Sistema eléctrico	MLA-003	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Verifique el equipo eléctrico, reemplace de inmediato los cables dañados, quemados o con conexiones flojas.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO					I												I												I								I													
	DESCARGA GRRP	Válvulas XV	XV-50304	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Realizar limpieza y lubricacion de vastago de las válvula	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO					M																								M																					
	DESCARGA GRRP			CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Inspeccion mensual.	MENSUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION		NO	I			I			I				I			I				I			I				I			I				I			I				I			I				I							
	DESCARGA GRRP	Transmisor Indicador de Presion	PIT-50301	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																				C																															
	DESCARGA GRRP	Indicador de Presión	PI-50308 / PI-50309	CTT	MUELLE PPAL - ZONA DE BRAZOS DESCARGA GRRP	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																				C																															

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4							
	PATINES DE MEDICION MUELLE	Detectores de mezclas explosivas de camino abierto	DME-OP-8012E	CTT	PATINES DE MEDICION	Limpieza superficial del instrumento de campo incluyendo cristal. Limpieza interna y revision de ajuste de conexiones, toma de lectura de voltaje y mA de señal en operación e identificacion de tag con repecto a sistema Delta V.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M											
	PATINES DE MEDICION MUELLE	Detector de fuego IR	DF-8049	CTT	PATINES DE MEDICION	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I							
	PATINES DE MEDICION MUELLE			CTT	PATINES DE MEDICION	Limpieza superficial del instrumento de campo incluyendo cristal y limpieza interna y revision de ajuste de conexiones, toma de lectura de voltaje y mA de señal en operación e identificacion de tag con repecto a sistema Delta V.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION		NO							M											
	PATINES DE MEDICION MUELLE	Detector de fuego IR	DF-8048	CTT	PATINES DE MEDICION	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I							
	PATINES DE MEDICION MUELLE			CTT	PATINES DE MEDICION	Limpieza superficial del instrumento de campo incluyendo cristal y limpieza interna y revision de ajuste de conexiones, toma de lectura de voltaje y mA de señal en operación e identificacion de tag con repecto a sistema Delta V.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION		NO							M											
	PATINES DE MEDICION MUELLE	Inspeccion general de patines de medicion.	S/N	CTT	PATINES DE MEDICION	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	PATINES DE MEDICION MUELLE	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes) MUELLE	HM-001	CTT	PATINES DE MEDICION	Lubricacion en articulaciones y pruebas de funcionamiento.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO	M			M			M			M									
	PATINES DE MEDICION MUELLE	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes) MUELLE	HM-002	CTT	PATINES DE MEDICION	Lubricacion en articulaciones y pruebas de funcionamiento.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO	M			M			M			M									
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT	Válvulas de proceso Turbosina	S/N	CTT	PATINES DE MEDICION	Limpieza y lubricación.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO					M						M								
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT			CTT	PATINES DE MEDICION	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT			CTT	PATINES DE MEDICION	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO							M												
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT	Válvulas de proceso Diésel	S/N	CTT	PATINES DE MEDICION	Limpieza y lubricación.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			M						M										
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT			CTT	PATINES DE MEDICION	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT			CTT	PATINES DE MEDICION	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO							M												
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT	Válvulas de proceso gasolina RP	S/N	CTT	PATINES DE MEDICION	Limpieza y lubricación.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO					M						M								
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT			CTT	PATINES DE MEDICION	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT			CTT	PATINES DE MEDICION	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO							M												
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT	Válvulas de proceso gasolina Premium	S/N	CTT	PATINES DE MEDICION	Limpieza y lubricación.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO						M						M							
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT			CTT	PATINES DE MEDICION	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT			CTT	PATINES DE MEDICION	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO							M												
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT	Válvulas de proceso gasolina Regular 2MVM	S/N	CTT	PATINES DE MEDICION	Limpieza y lubricación.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO				M						M									
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT			CTT	PATINES DE MEDICION	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	VÁLVULAS DE PROCESO CTT			CTT	PATINES DE MEDICION	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO							M												
	TUBERIA DE PROCESO CTT	Tuberia de proceso Turbosina	S/N	CTT	MUELLE	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M										
	TUBERIA DE PROCESO CTT			CTT	MUELLE	Toma de espesores	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M										
	TUBERIA DE PROCESO CTT			CTT	MUELLE	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	TUBERIA DE PROCESO CTT	Tuberia de proceso Diesel	S/N	CTT	MUELLE	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M										
	TUBERIA DE PROCESO CTT			CTT	MUELLE	Toma de espesores	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M										
	TUBERIA DE PROCESO CTT			CTT	MUELLE	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	TUBERIA DE PROCESO CTT	Tuberia de proceso GRRP	S/N	CTT	MUELLE	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M										
	TUBERIA DE PROCESO CTT			CTT	MUELLE	Toma de espesores	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M										
	TUBERIA DE PROCESO CTT			CTT	MUELLE	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	TUBERIA DE PROCESO CTT	Tuberia de proceso GP2MVM	S/N	CTT	MUELLE	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M										
	TUBERIA DE PROCESO CTT			CTT	MUELLE	Toma de espesores	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M										
	TUBERIA DE PROCESO CTT			CTT	MUELLE	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	TUBERIA DE PROCESO CTT	Tuberia de proceso GR2MVM	S/N	CTT	MUELLE	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M										
	TUBERIA DE PROCESO CTT			CTT	MUELLE	Toma de espesores	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M										
	TUBERIA DE PROCESO CTT			CTT	MUELLE	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	SUBESTACION ELECTRICA CTT	Banco de baterias para rectificador	S/N	CTT	SUBESTACIÓN MUELLE	Limpieza del banco de baterias, reapriete de tornilleria con torquimetro, se realiza medición de baterias en flotación, se realiza prueba de respaldo sobre baterias con carga de 50% generada por un banco resistivo conectado a la salida del sistema, monitoreando valores de voltaje en intervalos de tiempo durante una hora y se monitorea temperatura del banco de baterias durante la prueba.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	SI	M																	
	SUBESTACION ELECTRICA CTT	Rectificador de corriente	S/N	CTT	SUBESTACIÓN MUELLE	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	SI												M							
	SUBESTACION ELECTRICA CTT	Transformador tipo seco 35 Kva	S/N	CTT	SUBESTACIÓN MUELLE	Desconexión, limpieza, resistencia de aislamiento, TTR (Tap encontrado) y conexión.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	SI												M							
	SUBESTACION ELECTRICA CTT	Tablero de media tensión	S/N	CTT	SUBESTACIÓN MUELLE	Limpieza de cuarto electrico, Inspección superficial de tablero, verificacion de alarmas en relay de protección y toma de datos de medición.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	SUBESTACION ELECTRICA CTT	Tablero de media tensión		CTT	SUBESTACIÓN MUELLE	Apertura de equipo, limpieza interna de componentes, barras, cuchillas, fusibles, verificacion de torque y TC (transformado de corriente), TP (transformador de potencia), pruebas de arco electrico y corto circuito.	CADA 4 AÑOS	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	SI																NOVIEMBRE				
	SUBESTACION ELECTRICA CTT	Transformador tipo seco 300 Kva	S/N	CTT	SUBESTACIÓN MUELLE	Desconexión, limpieza, relación de transformación, resistencia de devanados, corriente de excitación, impedancia, factor de potencia y capacitancia de los devanados, respuesta a la frecuencia y conexión.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	SI												M							
	SUBESTACION ELECTRICA CTT	Moto-Generador de emergencia	GE-003	CTT	SUBESTACIÓN MUELLE	Pruebas de funcionamiento	SEMANAL	PRUEBA	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO	P P P

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS	Mirilla Indicador de Nivel	LI-901	PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Realizar limpieza de mirilla, eliminando suciedad y partículas que afecten su funcionamiento y vida útil.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO											M										M										M														M							
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS	Mirilla Indicador de Nivel	LI-904	PACIFEX	TANQUE DE AGUA RECUPERADA	Realizar limpieza de mirilla, eliminando suciedad y partículas que afecten su funcionamiento y vida útil.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO											M										M										M														M							
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS	Mirilla Indicador de Nivel	LI-906	PACIFEX	TANQUE ACOMULADOR DE ACEITE	Realizar limpieza de mirilla, eliminando suciedad y partículas que afecten su funcionamiento y vida útil.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO											M										M										M														M							
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS	Mangueras SCI TAS	S	PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Realizar pruebas hidrostáticas a las mangueras para validar su correcta funcionalidad.	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO																																					P															
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS	Detector de fuego IR	DF-4052	PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I						I				I				I				I			I				I				I				I				I				I								
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS			PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO					M																																														
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS	Detector de fuego IR	DF-4053	PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I						I				I				I				I			I				I				I				I				I				I								
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS			PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO					M																																														
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS	Estacion de alarma	EMA-9001F EMA-9001E EMA-2503F EMA-2503E	PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Consiste en la limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de lag con respecto al sistema Delta V y registro de datos.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I		CRITICO	NO																															M																							
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS	Alarmas visibles (semaforo de emergencia)	9001	PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Prueba	SEMANAL	PRUEBA	OPERACIONES	OPERACIONES	CRITICO	NO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS			PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Inspeccion mensual.	SEMANAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS	Alarmas audibles (altavoces)	9001	PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Prueba	SEMANAL	PRUEBA	OPERACIONES	OPERACIONES	CRITICO	NO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS			PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Inspeccion semanal.	SEMANAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS	Inspeccion general de separadro de placas.	EP-900	PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I								
	TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	PACIFEX	PACIFEX	SEPARADOR DE PLACAS	Realizar lubricacion en articulaciones y lubricacion de válvula compuerta.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO									M												M										M														M							
	COMPRESORES	Aceite de enfriamiento	C-800A / C-800B	PACIFEX	COMPRESOR	Inspección de nivel de aceite.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I				I				I				I				I				I				I				I				I				I								
	COMPRESORES			PACIFEX	COMPRESOR	Cambio de aceite.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT			M																												M																					
	COMPRESORES	Paneles filtrantes	C-800A / C-800B	PACIFEX	COMPRESOR	Sacuda el panel o retire las impurezas con una aspiradora, en caso de ser necesario lave el marco con agua tibia y jabón casero, debe ser reemplazado despues de la quinta limpieza	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT			M										I																				M																					
	COMPRESORES	Intercambiador de aciite y del post enfriador de aire	C-800A / C-800B	PACIFEX	COMPRESOR	Retire las impurezas contaminantes del poderrtiador con ayuda de un cepillo seco y un aspiradora para retirar las partículas de suciedad remanentes.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT			M										I																				M																					
	COMPRESORES	Tanque separador de aceite	C-800A / C-800B	PACIFEX	COMPRESOR	Realizar el drenado de aceite del tanque separador y coloque aceite nuevo	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT			M																												M																					
	COMPRESORES	Sistema recuperador de calor	C-800A / C-800B	PACIFEX	COMPRESOR	Revise que el intercabiador de calor no este contaminado o presente fugas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT			M																												M																					
	COMPRESORES	Filtro de aire	C-800A / C-800B	PACIFEX	COMPRESOR	Limpie el cartucho de aire y aplique aire comprimido seco en dirección oblicua de adentro hacia afuera, el filtro de aire debe ser remplazado despues de 2 años de uso	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT			M										M																				M																					
	COMPRESORES	Filtro de aceite	C-800A / C-800B	PACIFEX	COMPRESOR	Desenrosque el filtro de aceite en sentido antihorario, lubrique ligeramente el empaque del nuevo filtro y enrosquelo manualmente en sentido horario.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT			M										M																				M																					
	COMPRESORES	Cartucho separador de aceite	C-800A / C-800B	PACIFEX	COMPRESOR	Retire el elemento separdor de aceite, limpie las superficies aslladas con un paño e inserte el nuevo elemento separador	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT			M																																																	
	COMPRESORES	Engrase rodamiento del motor	C-800A / C-800B	PACIFEX	COMPRESOR	Limpie la boquilla de engrase con un paño y aplique grasa nueva a los rodamientos.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT			L																				L																														
	COMPRESORES	Revise acoples	C-800A / C-800B	PACIFEX	COMPRESOR	Retire los tornillos que sujeta la rejilla de seguridad, gire manualmente el acople y revíselo para verificar que no presente daños o cambio de color, reemplazarlo cada 8 años.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO			M																				M																														
	COMPRESORES	Válvula de seguridad	S/N	PACIFEX	COMPRESOR	Mnatenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACIÓN	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	LTT			M										I																																							
	COMPRESORES	Tanque pulmón	S/N	PACIFEX	COMPRESOR	Realizar una inspección en busca de daños, puntos de corrosión en cordones de soldadura y cuerpo del tanque.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO			I																				I																														
	COMPRESORES			PACIFEX	COMPRESOR	Toma de espesores Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I								
	COMPRESORES	Conexiones y accesorios	S/N	PACIFEX	COMPRESOR	Realice una inspección de conexiones y accesorios en busca de fuga o daños que afecten el funcionamiento del equipo.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I								
	COMPRESORES	Conexiones eléctricas	S/N	PACIFEX	COMPRESOR	Verificar que no haya daños en conexiones, cableado y realizar reemplazos y reapretes necesarios.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO			M																												M																					
	COMPRESORES	Inspeccion general de compresores	S/N	PACIFEX	COMPRESOR	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I								
	BOMBAS SCI PFX	Sistema enfriamiento de tanques (bombas)	PE-002	PACIFEX	PRESION BALANCEADA	Pruebas de funcionamiento	SEMANAL	PRUEBA	OPERACIONES	OPERACIONES	CRITICO	NO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BOMBAS SCI PFX	Mtto. a bomba de motor diesel.	PE-002	PACIFEX	PRESION BALANCEADA	Lubricacion de rodamientos.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO																																																			
	BOMBAS SCI PFX			PACIFEX	PRESION BALANCEADA	Realizar mantenimiento preventivo a bomba.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																																			
	BOMBAS SCI PFX	Mtto. a motor diesel	PE-002	PACIFEX	PRESION BALANCEADA	Se realiza mantenimiento preventivo a motor diesel.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	LTT																				M																														
	BOMBAS SCI PFX	Tablero electrico de bomba	S/N	PACIFEX	PRESION BALANCEADA	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	CRITICO	NO			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I								
	BOMBAS SCI PFX	Prueba anual de desempeño a bomba de motor diesel	PE-002	PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Prueba de desempeño	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO																					P																														
	BOMBAS SCI PFX	Sistema enfriamiento de tanques (bombas)	PE-002	PACIFEX	PRESION BALANCEADA	Pruebas de funcionamiento	SEMANAL	PRUEBA	OPERACIONES	OPERACIONES	CRITICO	NO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BOMBAS SCI PFX	Mtto. a bomba de motor electrico.	PE-002	PACIFEX	PRESION BALANCEADA	Lubricacion de rodamientos.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO																																																			
	BOMBAS SCI PFX			PACIFEX	PRESION BALANCEADA	Realizar mantenimiento preventivo a bomba.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																																			
	BOMBAS SCI PFX	Mantenimiento a motor eléctrico	PE-002	PACIFEX	PRESION BALANCEADA PFX	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	CRITICO	NO									I												I								I																I						
	BOMBAS SCI PFX			PACIFEX	PRESION BALANCEADA PFX	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																										M								
	BOMBAS SCI PFX			PACIFEX	PRESION BALANCEADA PFX	Realizar lubricacion de balerns	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO						L																		L																												
	BOMBAS SCI PFX	Tablero electrico de bomba	S/N	PACIFEX	PRESION BALANCEADA	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	CRITICO	NO			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I								
	BOMBAS SCI PFX	Prueba anual de desempeño a bomba de motor electrico	PE-002	PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Prueba de desempeño	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO																					P																														
	BOMBAS SCI PFX	Válvula de seguridad PSV en presion balanceada	S/N	PACIFEX	PRESION BALANCEADA PFX	Calibración de válvulas.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	LTT																				C																														
	BOMBAS SCI PFX	Prueba semanal de bomba	P-500	PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Pruebas de funcionamiento	SEMANAL	PRUEBA	OPERACIONES	OPERACIONES	CRITICO	NO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BOMBAS SCI PFX	Mantenimiento a bomba	P-500	PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO																																																			
	BOMBAS SCI PFX			PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																			
	BOMBAS SCI PFX			PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Análisis de lubricante	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																																			
	BOMBAS SCI PFX	Mantenimiento a motor diesel	M-500	PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Mantenimiento preventivo	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	LTT								M																					M																							
	BOMBAS SCI PFX	Tablero electrico de bomba	S/N	PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	CRITICO	NO			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I								
	BOMBAS SCI PFX	Prueba anual de desempeño	P-500	PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Prueba de desempeño	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO																					P																														
	BOMBAS SCI PFX	Bomba Jockey	P-510	PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO																																										M								
	BOMBAS SCI PFX			PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI																																M																		
	BOMBAS SCI PFX			PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO																																										I								
	BOMBAS SCI PFX			PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Análisis de lubricante	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO																				M																														
	BOMBAS SCI PFX	Motor electrico de bomba Jockey	M-510	PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO									I												I								I																I						
	BOMBAS SCI PFX			PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																										M								
	BOMBAS SCI PFX			PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Realizar lubricacion de balerns	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO						L																		L																												
	BOMBAS SCI PFX	Tablero electrico de bomba	S/N	PACIFEX	COBERTIZO SCI PFX	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	CRITICO	NO			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I								
	TUBERIA SCI PFX	Tuberia SCI Pacifex	S/N	PACIFEX	PACIFEX	Toma de espesores	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO																				M																														
	TUBERIA SCI PFX			PACIFEX	PACIFEX	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I								
	TUBERIA SCI PFX			PACIFEX	PACIFEX	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO																				M																														

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
	VÁLVULAS SCI PFX	Válvulas SCI Pacifox	S/N	PACIFEX	PACIFEX	Limpieza y lubricaicon de vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	MECANICA	CRITICO	NO						M						M							
	VÁLVULAS SCI PFX			PACIFEX	PACIFEX	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		I I I I I I I I I I I I																	
	VÁLVULAS SCI PFX			PACIFEX	PACIFEX	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO					M						M								
	ADITIVACION	Bomba entrada TH601	P-1601	PACIFEX	TH-601	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-601	Toma de termografía	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor Electrico M-601	M-1601	PACIFEX	TH-601	Análisis de lubricante	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT							M												
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-601	Inspección y toma de termografía	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION	Bomba de salida th 601 A	P-601A	PACIFEX	TH-601	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-601	Toma de termografía	ANUAL	PREDICTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor de salida th 601 A	M-601A	PACIFEX	TH-601	Inspección y toma de termografía	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION	Bomba de salida th 601 B	P-601B	PACIFEX	TH-601	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-601	Toma de termografía	ANUAL	PREDICTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor de salida th 601 B	M-601B	PACIFEX	TH-601	Inspección y toma de termografía	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-601	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Arresta flama	AF-31011	PACIFEX	TH-601	Desarmado de equipo para examinar y detectar cualquier obstrucción. Inspeccione visualmente el elemento para detectar daños en la lámina enrollada o en la estructura de soporte (carcasa, barras de cruce) si el elemento parece estar dañado, se lo debe reemplazar de inmediato por otro elemento nuevo.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO						M														
	ADITIVACION	Filtro canasta	S/N	PACIFEX	TH-601	Apertura y limpieza del filtro, revisión del correcto reensamble y colocación del filtro.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO					M														
	ADITIVACION	Tansmisor Indicador de Nivel	LIT-31011	PACIFEX	TH-601	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Interruptor de Nivel	LI-31011	PACIFEX	TH-601	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Instrumentos de presion	PI-001 / PI-002	PACIFEX	TH-601	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Válvula de presion vacio PCV	PCV-31011	PACIFEX	TH-601	Mantenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	LTT						C													
	ADITIVACION	Válvulas de seguridad PSV	PSV-31011	PACIFEX	TH-601	Mantenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	LTT						C													
	ADITIVACION	Bomba entrada TH-602	P-1602	PACIFEX	TH-602	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-602	Toma de termografía	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor M-602	M-1602	PACIFEX	TH-602	Análisis de lubricante	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO							M												
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-602	Inspección y toma de termografía	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION	Bomba de salida th 602A	P-602A	PACIFEX	TH-602	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-602	Toma de termografía	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor de salida th 602 A	M-602A	PACIFEX	TH-602	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-602	Inspección y toma de termografía.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Bomba de salida th 602B	P-602B	PACIFEX	TH-602	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-602	Toma de termografía	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor de salida th 602 B	M-602B	PACIFEX	TH-602	Inspección y toma de termografía.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-602	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Arresta flama	AF-31021	PACIFEX	TH-602	Desarmado de equipo para examinar y detectar cualquier obstrucción. Inspeccione visualmente el elemento para detectar daños en la lámina enrollada o en la estructura de soporte (carcasa, barras de cruce) si el elemento parece estar dañado, se lo debe reemplazar de inmediato por otro elemento nuevo.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO						M														
	ADITIVACION	Filtro canasta	S/N	PACIFEX	TH-602	Apertura y limpieza del filtro, revisión del correcto reensamble y colocación del filtro.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO					M														
	ADITIVACION	Tansmisor Indicador de Nivel	LIT-31021	PACIFEX	TH-602	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Interruptor de Nivel	LI-31021	PACIFEX	TH-602	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Instrumentos de presion	PI-003 / PI-004	PACIFEX	TH-602	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Válvula de presion vacio PCV	PCV-31021	PACIFEX	TH-602	Mantenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO						C													
	ADITIVACION	Válvulas de seguridad PSV	PSV-31021	PACIFEX	TH-602	Mantenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO						C													
	ADITIVACION	Bomba entrada TH 603	P-1603	PACIFEX	TH-603	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-603	Toma de termografía	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor M-603	M-1603	PACIFEX	TH-603	Análisis de lubricante	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO							M												
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-603	Inspección y toma de termografía	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-603	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Bomba de salida th 603A	P-603A	PACIFEX	TH-603	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-603	Toma de termografía	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor de salida th 603 A	M-603A	PACIFEX	TH-603	Inspección y toma de termografía.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-603	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Bomba de salida th 603B	P-603B	PACIFEX	TH-603	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-603	Toma de termografía	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor de salida th 603 B	M-603B	PACIFEX	TH-603	Inspección y toma de termografía.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-603	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Arresta flama	AF-31031	PACIFEX	TH-603	Revisión de las láminas del elemento las cuales deben estar libres de polvo, partículas cristalizadas u objetos extraños que obstruyan el flujo de aire, de ser asi, limpiar soplando con aire y aplicación de un solvente adecuado que evapore sin dejar residuos, comprobación a contratiuz de que el elemento arresta flama está limpio y libre de impurezas y procedа a reinstalarlo de nuevo en su sitio.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO						M														
	ADITIVACION	Filtro canasta	S/N	PACIFEX	TH-603	Apertura y limpieza del filtro, revisión del correcto reensamble y colocación del filtro.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO					M														
	ADITIVACION	Tansmisor Indicador de Nivel	LIT-31031	PACIFEX	TH-603	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Interruptor de Nivel	LI-31031	PACIFEX	TH-603	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Instrumentos de presion	PI-005 / PI-006	PACIFEX	TH-603	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Válvula de presion vacio PCV	PCV-31031	PACIFEX	TH-603	Mantenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO						C													
	ADITIVACION	Válvulas de seguridad PSV	PSV-31031	PACIFEX	TH-603	Mantenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO						C													
	ADITIVACION	Bomba entrada TH 604	P-1604	PACIFEX	TH-604	Análisis de vibración.	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-604	Toma de termografía	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor M-604	M-1604	PACIFEX	TH-604	Análisis de lubricante	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO							M												
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-604	Inspección y toma de termografía.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-604	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Bomba de salida th 604 A	P-602A	PACIFEX	TH-604	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-604	Toma de termografía	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor de salida th 604 A	M-602A	PACIFEX	TH-604	Inspección y toma de termografía.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-604	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Bomba de salida th 604 B	P-602B	PACIFEX	TH-604	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-604	Toma de termografía	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Motor de salida th 604 B	M-602B	PACIFEX	TH-604	Inspección y toma de termografía.	TRIMESTRAL	PREDICTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO											M								
	ADITIVACION			PACIFEX	TH-604	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I			I			I			I								
	ADITIVACION	Arresta flama	AF-31041	PACIFEX	TH-604	Revisión de las láminas del elemento las cuales deben estar libres de polvo, partículas cristalizadas u objetos extraños que obstruyan el flujo de aire, de ser asi, limpiar soplando con aire y aplicación de un solvente adecuado que evapore sin dejar residuos, comprobación a contratiuz de que el elemento arresta flama está limpio y libre de impurezas y procedа a reinstalarlo de nuevo en su sitio.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO						M														
	ADITIVACION	Filtro canasta	S/N	PACIFEX	TH-604	Apertura y limpieza del filtro, revisión del correcto reensamble y colocación del filtro.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO					M														
	ADITIVACION	Tansmisor Indicador de Nivel	LIT-31041	PACIFEX	TH-604	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Interruptor de Nivel	LI-31041	PACIFEX	TH-604	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Instrumentos de presion	PI-007 / PI-008	PACIFEX	TH-604	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Válvula de presion vacio PCV	PCV-31041	PACIFEX	TH-604	Mantenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO						C													
	ADITIVACION	Válvulas de seguridad PSV	PSV-31041	PACIFEX	TH-604	Mantenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO						C													
	ADITIVACION	Tuberías, conexiones y accesorios	S/N	PACIFEX	TH-601 / TH-602 / TH-603 / TH-604	Inspeccion en busca de fugas en conexiones.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		I I I I I I I I I I I I																	
	ADITIVACION	Mangueras	S/N	PACIFEX	TH-601 / TH-602 / TH-603 / TH-604	Prueba anual	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO																			
	ADITIVACION	Válvulas	S/N	PACIFEX	TH-601 / TH-602 / TH-603 / TH-604	Limpieza y lubricaicon de vastago Ultrasonido	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		I I I I I I I I I I I I																	

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4							
	ISLA DE CARGA 2	[illegible]	[illegible]	PACIFEX	ISLA 2P2	Inspección, ajuste de terminales, pruebas de apertura y cierre	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INTERNO - E&I	[illegible]	NO			I						I										
	ISLA DE CARGA 2	Detector de fuego IR	DF-2002	PACIFEX	ISLA 2P2	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA 2			PACIFEX	ISLA 2P2	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		M																	
	ISLA DE CARGA 2	Prueba de anillos de enfriamiento en ISLAS DE CARGA	S/N	PACIFEX	ISLA 2P2	Pruebas de funcionalidad en anillos de enfriamiento en islas de carga	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	SI									P										
	ISLA DE CARGA 2	Válvulas compuerta en cuadrantes de diluvio.	CUADRANTE 2	PACIFEX	ISLA 2P2	Realizar limpieza y lubricación de válvulas compuerta y by pass de diluvio.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO			M			M			M				M						
	ISLA DE CARGA 2	Valvula solenoide	SOY- 2002	PACIFEX	ISLA 2	Revicion de conexiones limpieza y pruebas de ciemslaperturа de las solenoides e identificacion de tag con respecto al sitema Delta V, y registro de datos	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO								M											
	ISLA DE CARGA 2	Botonera de diluvio	HS-2002	PACIFEX	ISLA 2	Limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V, y registro de datos	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	ISLA DE CARGA GR2MVM	Brazos/mangueras de carga	BL-323A	PACIFEX	ISLA 3P1	Inspección en busca de grietas o daños que puedan afectar su funcionamiento.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I I I I I	I I I I I

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
	ISLA DE CARGA GRRP	[illegible]	[illegible]	PACIFEX	ISLA 4P2	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA GRRP	Transmisor de temperatura	TE-200018	PACIFEX	ISLA 4P2	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA GRRP			PACIFEX	ISLA 4P2	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA GRRP	UCL	UCL-200018	PACIFEX	ISLA 4P2	Mantenimiento de limpieza y descarga de configuracion.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	LTT								M											
	ISLA DE CARGA GRRP	Control de Sobrellenado de Autotanques (Incluye detección y válvula de Control de Flujo)	VOS-200018	PACIFEX	ISLA 4P2	Cambio de sellos y limpieza interna de valvula.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	LTT						M													
	ISLA DE CARGA GRRP	Manguera de la URV	S/N	PACIFEX	ISLA 4P2	Inspeccion en busca de daños.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA GRRP			PACIFEX	ISLA 4P2	Pruebas hidrostaticas a manguera de URV.	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO											P								
	ISLA DE CARGA GRRP	Válvulas Motorizadas para aislamiento	MOV-20001	PACIFEX	ISLA 4P2	Limpieza y lubricaicon en vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		M						M											
	ISLA DE CARGA GRRP			PACIFEX	ISLA 4P2	Inspección, ajuste de terminales, pruebas de apertura y cierre	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INTERNO - E&I		NO			I						I										
	ISLA DE CARGA 4	Detector de fuego IR	DF-2004	PACIFEX	ISLA 4	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I		I		I		I		I		I								
	ISLA DE CARGA 4			PACIFEX	ISLA 4	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		M																	
	ISLA DE CARGA 4	Prueba de anillos de enfriamiento en ISLAS DE CARGA	S/N	PACIFEX	ISLA 4	Pruebas de funcionalidad en anillos de enfriamiento.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	SI									P										
	ISLA DE CARGA 4	Válvulas compuerta en cuadrantes de diluvio.	CUADRANTE 4	PACIFEX	ISLA 4	Realizar limpieza y lubricación de válvulas compuerta y by pass de diluvio.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO			M			M			M			M							
	ISLA DE CARGA 4	Valvula solenoide	SOY- 2004	PACIFEX	ISLA 4	Revicion de conexiones limpieza y pruebas de cierre/apertura de las solenoides e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V. o registro de datos.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO								M											
	ISLA DE CARGA 4	Botonera de diluvio	HS-2004	PACIFEX	ISLA 4	Limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V. y registro de datos	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	ISLA DE CARGA GP2MVIM	Brazos/mangueras de carga	BL-305A	PACIFEX	ISLA 5P1	Inspección en busca de grietas o daños que puedan afectar su funcionamiento.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA GP2MVIM			PACIFEX	ISLA 5P1	Lubricacion	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		M			M			M			M								
	ISLA DE CARGA GP2MVIM			PACIFEX	ISLA 5P1	Prueba hidrostatica	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO										P									
	ISLA DE CARGA GP2MVIM	Acoples Llenaderas	S/N	PACIFEX	ISLA 5P1	Inspección en busca de fugas y daños, se reemplazan sellos por daños y defectos.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA GP2MVIM	Filtro Canasta	FC-21002A	PACIFEX	ISLA 5P1	Realizar limpieza interior, ajuste de tornilleria y en su caso si se requiere reemplazo de flexitallic en filtro canasta.	CUATRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	M			M			M			M									
	ISLA DE CARGA GP2MVIM	Medidor de flujo	FIT-21002A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA GP2MVIM			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificacion	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA GP2MVIM	Transmisor Indicador de Presion	PIT-21002A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA GP2MVIM			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA GP2MVIM	Indicador de presión	PI-21002A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA GP2MVIM			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA GP2MVIM	Transmisor de temperatura	TE-21002A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA GP2MVIM			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA GP2MVIM	UCL	UCL-21002A	PACIFEX	ISLA 5P1	Mantenimiento de limpieza y descarga de configuracion.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	LTT								M											
	ISLA DE CARGA GP2MVIM	Control de Sobrellenado de Autotanques (Incluye detección y válvula de Control de Flujo)	VOS-21002A	PACIFEX	ISLA 5P1	Cambio de sellos y limpieza interna de valvula.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	LTT						M													
	ISLA DE CARGA DIESEL	Brazos/mangueras de carga	BL-405A	PACIFEX	ISLA 5P1	Inspección en busca de grietas o daños que puedan afectar su funcionamiento.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P1	Lubricacion	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		M			M			M			M								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P1	Prueba hidrostatica	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO										P									
	ISLA DE CARGA DIESEL	Acoples Llenaderas	S/N	PACIFEX	ISLA 5P1	Inspección en busca de fugas y daños, se reemplazan sellos por daños y defectos.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA DIESEL	Filtro Canasta	FC-21003A	PACIFEX	ISLA 5P1	Realizar limpieza interior, ajuste de tornilleria y en su caso si se requiere reemplazo de flexitallic en filtro canasta.	CUATRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	M			M			M			M									
	ISLA DE CARGA DIESEL	Medidor de flujo	FIT-21002A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificacion	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Transmisor de densidad	DT-21003A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Transmisor Indicador de Presion	PIT-21003A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Indicador de presión	PI-21003A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Transmisor de temperatura	TE-21003A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	UCL	UCL-21003B	PACIFEX	ISLA 5P1	Mantenimiento de limpieza y descarga de configuracion.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	LTT								M											
	ISLA DE CARGA DIESEL	Control de Sobrellenado de Autotanques (Incluye detección y válvula de Control de Flujo)	VOS-21003A	PACIFEX	ISLA 5P1	Cambio de sellos y limpieza interna de valvula.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	LTT						M													
	ISLA DE CARGA TURBOSINA	Brazos/mangueras de carga	BL-105A	PACIFEX	ISLA 5P1	Inspección en busca de grietas o daños que puedan afectar su funcionamiento.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA TURBOSINA			PACIFEX	ISLA 5P1	Lubricacion	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		M			M			M			M								
	ISLA DE CARGA TURBOSINA			PACIFEX	ISLA 5P1	Prueba hidrostatica	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO										P									
	ISLA DE CARGA TURBOSINA	Acoples Llenaderas	S/N	PACIFEX	ISLA 5P1	Inspección en busca de fugas y daños, se reemplazan sellos por daños y defectos.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA TURBOSINA	Filtro Canasta	FC-21001A	PACIFEX	ISLA 5P1	Realizar limpieza interior, ajuste de tornilleria y en su caso si se requiere reemplazo de flexitallic en filtro canasta.	CUATRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	M			M			M			M									
	ISLA DE CARGA TURBOSINA	Medidor de flujo	FIT-21001A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA TURBOSINA			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificacion	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA TURBOSINA	Transmisor de densidad	DT-21001A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA TURBOSINA			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA TURBOSINA	Transmisor Indicador de Presion	PIT-21001A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA TURBOSINA			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA TURBOSINA	Indicador de presión	PI-21001A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA TURBOSINA			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA TURBOSINA	Transmisor de temperatura	TE-21001A	PACIFEX	ISLA 5P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA TURBOSINA			PACIFEX	ISLA 5P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA TURBOSINA	Control de Sobrellenado de Autotanques (Incluye detección y válvula de Control de Flujo)	VOS-21001A	PACIFEX	ISLA 5P1	Cambio de sellos y limpieza interna de valvula.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	LTT						M													
	ISLA DE CARGA 5	Manguera de la URV	S/N	PACIFEX	ISLA 5P1	Inspeccion en busca de daños.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA 5			PACIFEX	ISLA 5P1	Pruebas hidrostaticas a manguera de URV.	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO											P								
	ISLA DE CARGA 5	Válvulas Motorizadas para aislamiento	MOV-22002	PACIFEX	ISLA 5P1	Limpieza y lubricaicon en vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		M						M											
	ISLA DE CARGA 5			PACIFEX	ISLA 5P1	Inspección, ajuste de terminales, pruebas de apertura y cierre	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INTERNO - E&I		NO			I						I										
	ISLA DE CARGA DIESEL	Brazos/mangueras de carga	BL-105B	PACIFEX	ISLA 5P2	Inspección en busca de grietas o daños que puedan afectar su funcionamiento.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P2	Lubricacion	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		M			M			M			M								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P2	Prueba hidrostatica	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO										P									
	ISLA DE CARGA DIESEL	Acoples Llenaderas	S/N	PACIFEX	ISLA 5P2	Inspección en busca de fugas y daños, se reemplazan sellos por daños y defectos.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA DIESEL	Filtro Canasta	FC-210018	PACIFEX	ISLA 5P2	Realizar limpieza interior, ajuste de tornilleria y en su caso si se requiere reemplazo de flexitallic en filtro canasta.	CUATRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	M			M			M			M									
	ISLA DE CARGA DIESEL	Medidor de flujo	FIT-210018	PACIFEX	ISLA 5P2	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P2	Verificacion	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Transmisor de Densidad	DT-210018	PACIFEX	ISLA 5P2	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P2	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Transmisor Indicador de Presion	PIT-210018	PACIFEX	ISLA 5P2	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P2	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Indicador de presión	PI-210018	PACIFEX	ISLA 5P2	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P2	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Transmisor de temperatura	TE-210018	PACIFEX	ISLA 5P2	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACIFEX	ISLA 5P2	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	UCL	UCL-21001C	PACIFEX	ISLA 5P2	Mantenimiento de limpieza y descarga de configuracion.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	LTT								M											
	ISLA DE CARGA DIESEL	Control de Sobrellenado de Autotanques (Incluye detección y válvula de Control de Flujo)	VOS-210018	PACIFEX	ISLA 5P2	Cambio de sellos y limpieza interna de valvula.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	LTT						M													
	ISLA DE CARGA 5	Manguera de la URV	S/N	PACIFEX	ISLA 5P2	Inspeccion en busca de daños.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	ISLA DE CARGA 5			PACIFEX	ISLA 5P2	Pruebas hidrostaticas a manguera de URV.	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO											P								

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4							
	ISLA DE CARGA DIESEL	Medidor de flujo	FIT-24001A	PACFEX	ISLA 7P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACFEX	ISLA 7P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Transmisor de Densidad	DT-24001A	PACFEX	ISLA 7P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACFEX	ISLA 7P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Transmisor Indicador de Presion	PIT-24001A	PACFEX	ISLA 7P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACFEX	ISLA 7P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Indicador de presión	PI-24001A	PACFEX	ISLA 7P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACFEX	ISLA 7P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	Transmisor de temperatura	TE-24001A	PACFEX	ISLA 7P1	Calibración	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO											C								
	ISLA DE CARGA DIESEL			PACFEX	ISLA 7P1	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	OPERACIONES	NO CRITICO	NO																			
	ISLA DE CARGA DIESEL	UCL	UCL-23001A	PACFEX	ISLA 7P1	Mantenimiento de limpieza y descarga de configuracion.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	LTT								M											
	ISLA DE CARGA DIESEL	Control de Sobrellenado de Autotanques (Incluye detección y válvula de Control de Flujo)	VOS-24001A	PACFEX	ISLA 7P1	Cambio de sellos y limpieza interna de valvula.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	LTT						M													
	ISLA DE CARGA TURBOSINA	Brazos/mangueras de carga	BL-401A	PACFEX	ISLA 7P1	Inspección en busca de grietas o daños que puedan afectar su funcionamiento.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I I I I I	I I I I I

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
	TUBERIA DE PROCESO PFX			PACIFEX	PACEFEX	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	TUBERIA DE PROCESO PFX	Tuberia de proceso GRRP	S/N	PACIFEX	PACEFEX	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																																	M																				
	TUBERIA DE PROCESO PFX			PACIFEX	PACEFEX	Toma de espesores	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																																	M																				
	TUBERIA DE PROCESO PFX			PACIFEX	PACEFEX	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	TUBERIA DE PROCESO PFX	Tuberia de proceso GF2MVM	S/N	PACIFEX	PACEFEX	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																																		M																				
	TUBERIA DE PROCESO PFX			PACIFEX	PACEFEX	Toma de espesores	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																																		M																				
	TUBERIA DE PROCESO PFX			PACIFEX	PACEFEX	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	TUBERIA DE PROCESO PFX	Tuberia de proceso GR2MVM	S/N	PACIFEX	PACEFEX	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																																		M																				
	TUBERIA DE PROCESO PFX			PACIFEX	PACEFEX	Toma de espesores	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																																		M																				
	TUBERIA DE PROCESO PFX			PACIFEX	PACEFEX	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Banco de baterias para rectificador	CB-101	PACIFEX	CUARTO DE BATERIAS	Limpieza del banco de baterías, reapriete de tornillería con torquimetro, se realiza medición de baterías en flotación, se realiza prueba de respaldo sobre baterías con carga de 50% generada por un banco resistivo conectado a la salida del sistema, monitoreando valores de voltaje en intervalos de tiempo durante una hora y se monitorea temperatura del banco de baterías durante la prueba.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	CRITICO	NO	M																																																										
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Banco de baterias para (UPS) de alumbrado de emergencia de contactos y oficina general.	BB-SFI-105	PACIFEX	CUARTO DE BATERIAS	Limpieza del banco de baterías, reapriete de tornillería con torquimetro, se realiza medición de baterías en flotación, se realiza prueba de respaldo sobre baterías con carga de 50% generada por un banco resistivo conectado a la salida del sistema, monitoreando valores de voltaje en intervalos de tiempo durante una hora y se monitorea temperatura del banco de baterías durante la prueba.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	CRITICO	NO	M																																																								
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Banco de baterias para (UPS) de alumbrado de emergencia de subestación y cuarto de control.	BB-SFI-104	PACIFEX	CUARTO DE BATERIAS	Limpieza del banco de baterías, reapriete de tornillería con torquimetro, se realiza medición de baterías en flotación, se realiza prueba de respaldo sobre baterías con carga de 50% generada por un banco resistivo conectado a la salida del sistema, monitoreando valores de voltaje en intervalos de tiempo durante una hora y se monitorea temperatura del banco de baterías durante la prueba.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	CRITICO	NO	M																																																							
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Tablero de media tensión	S/N	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Apertura de equipo, limpieza interna de componentes, barras, cuchillas, fusibles, verificacion de torque y TC. (transformado de corriente), TP (transformador de potencia), pruebas de arco electrico y corto circuito.	CADA 4 AÑOS	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	SI																																																			OCTUBRE					
	SUBESTACION ELECTRICA PFX			PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Limpieza de cuarto electrico, Inspección superficial de tablero, verificacion de alarmas en relay de protección y toma de datos de medición.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO			I				I			I			I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Transformador tipo seco 1,500 Kva	S/N	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Desconexión, limpieza, relación de transformación, resistencia de devanados, corriente de excitación, impedancia. Factor de potencia y capacitancia de los devanados, respuesta a la frecuencia y conexión.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	SI																																							M																		
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Transformador tipo seco 75 Kva	S/N	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Desconexión, limpieza, resistencia de aislamiento, TTR (Tap encontrado) y conexión.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	SI																																			M																		
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Moto-Generador de emergencia	GE-001	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Pruebas de funcionamiento	SEMANAL	PRUEBA	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	SUBESTACION ELECTRICA PFX			PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Mtto. Preventivo a generador.	CADA 5 AÑOS	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD		LTT																																																						
	SUBESTACION ELECTRICA PFX			PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Mantenimiento preventivo a motor (cambio de aceite, filtro de aceite, lubricante, refrigerante, combustible y aire) Cada 1,000 hr se ajusta tren de válvulas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																			M																																				
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Tablero de Transferencia	TT-101	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Mantenimiento	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	SI																															M																								
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Centro de control de motores	CCM-101	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Inspección	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO									I												I												I												I								
	SUBESTACION ELECTRICA PFX			PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	LTT																																					M																		
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Centro de control de motores	CCM-201	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Inspección	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO									I												I												I												I								
	SUBESTACION ELECTRICA PFX			PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	LTT																																					M																		
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Interruptor principal	TD-101	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Mantenimiento	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	SI																																			M																		
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Tablero de distribución 480 VCA	S/N	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	LTT																																											M								
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Tablero de distribución baja 220 VCA	S/N	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	LTT																																										M								
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Respaldo de energia de emergencia (UPS) para alumbrado de emergencia de contactos y oficina general.	SFI-104	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I			I			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	SUBESTACION ELECTRICA PFX			PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Limpieza interna con sopladora, limpieza de tarjetas, contactores, cables de interconexión, conectores, capacitores, auxiliares, acrílicos de protección, reapriete de conexiones de entrada, salida y limpieza exterior. o Inspección visual y medición de capacitores, fusibles y componentes electrónicos.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		SI	M																																																							
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Respaldo de energia de emergencia (UPS) para Sistema de Paro por Emergencia.	SFI-104	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I			I			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	SUBESTACION ELECTRICA PFX			PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Limpieza interna con sopladora, limpieza de tarjetas, contactores, cables de interconexión, conectores, capacitores, auxiliares, acrílicos de protección, reapriete de conexiones de entrada, salida y limpieza exterior. o Inspección visual y medición de capacitores, fusibles y componentes electrónicos.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		SI	M																																																							
	SUBESTACION ELECTRICA PFX	Rectificador de corriente	S/N	PACIFEX	SUBESTACIÓN PACIFEX	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	LTT																															M																								
	CUARTO DE CONTROL	Banco de baterias para (UPS) de Gabinetes de Sistema de Control de Procesos	BB-SFI-101	PACIFEX	CUARTO DE BATERIAS	Limpieza del banco de baterías, reapriete de tornillería con torquimetro, se realiza medición de baterías en flotación, se realiza prueba de respaldo sobre baterías con carga de 50% generada por un banco resistivo conectado a la salida del sistema, monitoreando valores de voltaje en intervalos de tiempo durante una hora y se monitorea temperatura del banco de baterías durante la prueba.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	CRITICO	NO	M																																																								
	CUARTO DE CONTROL	Banco de baterias para (UPS) de Gabinetes de Sistema de paro por emergencia.	BB-SFI-102	PACIFEX	CUARTO DE BATERIAS	Limpieza del banco de baterías, reapriete de tornillería con torquimetro, se realiza medición de baterías en flotación, se realiza prueba de respaldo sobre baterías con carga de 50% generada por un banco resistivo conectado a la salida del sistema, monitoreando valores de voltaje en intervalos de tiempo durante una hora y se monitorea temperatura del banco de baterías durante la prueba.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	CRITICO	NO	M																																																								
	CUARTO DE CONTROL	Banco de baterias para (UPS) de Gabinetes de Sistema de Gas y Fuego.	BB-SFI-103	PACIFEX	CUARTO DE BATERIAS	Limpieza del banco de baterías, reapriete de tornillería con torquimetro, se realiza medición de baterías en flotación, se realiza prueba de respaldo sobre baterías con carga de 50% generada por un banco resistivo conectado a la salida del sistema, monitoreando valores de voltaje en intervalos de tiempo durante una hora y se monitorea temperatura del banco de baterías durante la prueba.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	ELECTRICIDAD	CRITICO	NO	M																																																								
	CUARTO DE CONTROL	Respaldo de energia de emergencia (UPS) para alumbrado de emergencia de contactos y oficina general.	SFI-101	PACIFEX	CUARTO DE UPS´S	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I			I			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	CUARTO DE CONTROL			PACIFEX	CUARTO DE UPS´S	Limpieza interna con sopladora, limpieza de tarjetas, contactores, cables de interconexión, conectores, capacitores, auxiliares, acrílicos de protección, reapriete de conexiones de entrada, salida y limpieza exterior. o Inspección visual y medición de capacitores, fusibles y componentes electrónicos.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		SI	M																																																								
	CUARTO DE CONTROL	Respaldo de energia de emergencia (UPS) para Sistema de Paro por Emergencia.	SFI-102	PACIFEX	CUARTO DE UPS´S	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I			I			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	CUARTO DE CONTROL			PACIFEX	CUARTO DE UPS´S	Limpieza interna con sopladora, limpieza de tarjetas, contactores, cables de interconexión, conectores, capacitores, auxiliares, acrílicos de protección, reapriete de conexiones de entrada, salida y limpieza exterior. o Inspección visual y medición de capacitores, fusibles y componentes electrónicos.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		SI	M																																																									
	CUARTO DE CONTROL	Respaldo de energia de emergencia (UPS) para Sistema de Paro por Emergencia.	SFI-103	PACIFEX	CUARTO DE UPS´S	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I			I			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	CUARTO DE CONTROL			PACIFEX	CUARTO DE UPS´S	Limpieza interna con sopladora, limpieza de tarjetas, contactores, cables de interconexión, conectores, capacitores, auxiliares, acrílicos de protección, reapriete de conexiones de entrada, salida y limpieza exterior. o Inspección visual y medición de capacitores, fusibles y componentes electrónicos.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		SI	M																																																									
	CUARTO DE CONTROL	Switch de comunicación y servidores área de llenaderas.	TX-SWITCH-001	PACIFEX	CUARTO SITE	Mantenimiento	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	IT	CRITICO	SI																																			M																		
	CUARTO DE CONTROL	Servidores y estaciones de trabajo área de llenaderas.	TX-COMM-001	PACIFEX	CUARTO SITE	Mantenimiento	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	IT	CRITICO	SI																																			M																		
	CUARTO DE CONTROL	SCADA Tuxpan área de llenaderas.	TX-SCADA-001	PACIFEX	CUARTO SITE	Mantenimiento	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	IT	CRITICO	SI																																			M																		
	CUARTO DE CONTROL	SCADA Tuxpan área de llenaderas.	TX-SCADA-002	PACIFEX	CUARTO SITE	Mantenimiento	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	IT	CRITICO	SI																																			M																		

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
	CUARTO DE CONTROL	Gabinetes de sistema de gas y fuego area de llenaderas.	TX-SDGF-001	PACIFEX	CUARTO SITE	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	CUARTO DE CONTROL			PACIFEX	CUARTO SITE	Mantenimiento	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		SI																																																			
	CUARTO DE CONTROL	Gabinete de sistema de control de proceso area de llenaderas.	TX-SCP-001	PACIFEX	CUARTO SITE	Inspección	SEMANAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	CUARTO DE CONTROL			PACIFEX	CUARTO SITE	Mantenimiento	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		SI																																																		
	CUARTO DE CONTROL	Gabinetes de sistema de paro por emergencia area de llenaderas.	TX-SPE-001	PACIFEX	CUARTO SITE	Inspección	SEMANAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	CUARTO DE CONTROL			PACIFEX	CUARTO SITE	Mantenimiento	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		SI																																																		
	CUARTO DE CONTROL	Mini Split	S/N	PACIFEX	CUARTO SITE	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	SELLADO / INSPECCIÓN VACÍO	Pasarela de sellado #1	S/N	PACIFEX	CASETA DE SELLADO (SALIDA)	Ajuste y lubricacion en pasarela de sellado.	MENSUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			L				L				L				L				L				L				L				L				L				L										
	SELLADO / INSPECCIÓN VACÍO	Pasarela de sellado #2	S/N	PACIFEX	CASETA DE SELLADO (SALIDA)	Ajuste y lubricacion en pasarela de sellado.	MENSUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			L				L				L				L				L				L				L				L				L				L										
	SELLADO / INSPECCIÓN VACÍO	Pasarela de revisión vacío #1	S/N	PACIFEX	CASETA REVISIÓN VACÍO (ENTRADA)	Ajuste y lubricacion en pasarela de sellado.	MENSUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			L				L				L				L				L				L				L				L				L				L										
	SELLADO / INSPECCIÓN VACÍO	Pasarela de revisión vacío #2	S/N	PACIFEX	CASETA REVISIÓN VACÍO (ENTRADA)	Ajuste y lubricacion en pasarela de sellado.	MENSUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			L				L				L				L				L				L				L				L				L				L										
	SELLADO / INSPECCIÓN VACÍO	Alarmas visibles (semaforo de emergencia)	2001 2003	PACIFEX	AREA DE SELLADO	Prueba	SEMANAL	PRUEBA	OPERACIONES	OPERACIONES	CRITICO	NO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P							
	SELLADO / INSPECCIÓN VACÍO			PACIFEX	AREA DE SELLADO	Inspeccion mensual.	SEMANAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	SELLADO / INSPECCIÓN VACÍO	Alarmas audibles (altavoces)	2001 2003	PACIFEX	AREA DE SELLADO	Prueba	SEMANAL	PRUEBA	OPERACIONES	OPERACIONES	CRITICO	NO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P							
	SELLADO / INSPECCIÓN VACÍO			PACIFEX	AREA DE SELLADO	Inspeccion mensual.	SEMANAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	SELLADO / INSPECCIÓN VACÍO	Mini Split	S/N	PACIFEX	CASETA DE SELLADO	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	SELLADO / INSPECCIÓN VACÍO	Mini Split	S/N	PACIFEX	OFICINA CCTV	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	ADMINISTRATIVO PFX	Mini Split	S/N	PACIFEX	SAIT OFICINA GRAL	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	ADMINISTRATIVO PFX	Mini Split	S/N	PACIFEX	OFICINA ITZOIL	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	ADMINISTRATIVO PFX	Mini Split	S/N	PACIFEX	OFICINA ITZOIL	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	ADMINISTRATIVO PFX	Mini Split	S/N	PACIFEX	OFICINA ITZOIL	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	ADMINISTRATIVO PFX	Mini Split	S/N	PACIFEX	CASETA DE VIGILANCIA	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	ELECTRICIDAD	NO CRITICO	NO		I				I				I				I				I				I				I				I				I				I										
	CASA DE BOMBAS	Bombas centrifugas.	P-101	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																																						M										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO			I									I										I												I														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Análisis de lubricante	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																					M										
	CASA DE BOMBAS	Lubricación de rodamientos.	P-101	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Cambio de aceite (ISO VG 68) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M																						M																		
	CASA DE BOMBAS	Lubricante de reservivoro.	P-101	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Cambio de aceite (ISO VG 32) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	MECANICA	NO CRITICO	NO									M																						M																		
	CASA DE BOMBAS	Motor electrico.	M-101	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO			I									I										I												I														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Analisis de vibracion	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																					M										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Realizar lubricacion de balerns	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO						L																					L																						
	CASA DE BOMBAS	Transmisor Indicador de Presion.	PIT-	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																						C																										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																
	CASA DE BOMBAS	Indicador de presion.	PI-	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																						C																										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-101	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																
	CASA DE BOMBAS	Bombas centrifugas	P-102	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																																					M										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO			I									I										I												I														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Análisis de lubricante	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																					M										
	CASA DE BOMBAS	Lubricación de rodamientos	P-102	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Cambio de aceite (ISO VG 68) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M																						M																		
	CASA DE BOMBAS	Lubricante de reservivoro	P-102	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Cambio de aceite (ISO VG 32) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	MECANICA	NO CRITICO	NO									M																						M																		
	CASA DE BOMBAS	Motor electrico	M-102	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO			I									I										I												I														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Analisis de vibracion	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																					M										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Realizar lubricacion de balerns	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO						L																					L																						
	CASA DE BOMBAS	Transmisor Indicador de Presion	PIT-	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																						C																										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																
	CASA DE BOMBAS	Indicador de presion	PI-	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																						C																										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL P-102	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																
	CASA DE BOMBAS	Válvula PCV DIÉSEL en casa de bombas	PCV-	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI																																																
	CASA DE BOMBAS	Válvula PSV DIÉSEL en casa de bombas	PSV-11001	TAS	BOMBAS DE PROCESO DIESEL	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI																																																
	CASA DE BOMBAS	Bombas centrifugas	P-201	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																																					M										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO			I									I										I												I														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Análisis de lubricante	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																					M										
	CASA DE BOMBAS	Lubricación de rodamientos	P-201	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Cambio de aceite (ISO VG 68) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	LTT													M																								M										
	CASA DE BOMBAS	Lubricante de reservivoro	P-201	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Cambio de aceite (ISO VG 32) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	MECANICA	NO CRITICO	LTT													M																								M										
	CASA DE BOMBAS	Motor electrico	M-201	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO			I									I										I												I														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Analisis de vibracion	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																					M										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Realizar lubricacion de balerns	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO						L																					L																						
	CASA DE BOMBAS	Transmisor Indicador de Presion	PIT-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																						C																										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																
	CASA DE BOMBAS	Indicador de presion	PI-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																						C																										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-201	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																
	CASA DE BOMBAS	Bombas centrifugas	P-202	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																																					M										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO			I									I										I												I														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Análisis de lubricante	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																					M										
	CASA DE BOMBAS	Lubricación de rodamientos	P-202	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Cambio de aceite (ISO VG 68) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	LTT													M																								M										
	CASA DE BOMBAS	Lubricante de reservivoro	P-202	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Cambio de aceite (ISO VG 32) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	MECANICA	NO CRITICO	LTT													M																								M										
	CASA DE BOMBAS	Motor electrico	M-202	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO			I									I										I												I														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Analisis de vibracion	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																					M										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Realizar lubricacion de balerns	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO						L																					L																						
	CASA DE BOMBAS	Transmisor Indicador de Presion	PIT-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																						C																										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																
	CASA DE BOMBAS	Indicador de presion	PI-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																						C																										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP P-202	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																
	CASA DE BOMBAS	Válvula PCV GRRP en casa de bombas	PCV-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI																															C																		
	CASA DE BOMBAS	Válvula PSV GRRP en casa de bombas	PSV-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRRP	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI					C																																										
	CASA DE BOMBAS	Bombas centrifugas	P-301	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZM/M P-301	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																																					M										
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZM/M P-301	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO			I									I										I												I														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZM/M P-301	Análisis de lubricante	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																					M										
	CASA DE BOMBAS	Lubricación de rodamientos	P-301	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZM/M P-301	Cambio de aceite (ISO VG 68) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	LTT									M																						M																		
	CASA DE BOMBAS	Lubricante de reservivoro	P-301	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZM/M P-301	Cambio de aceite (ISO VG 32) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	MECANICA	NO CRITICO	LTT									M																						M																		
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZM/M P-301	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION		NO			I									I										I												I														

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
	CASA DE BOMBAS	Motor electrico	M-301	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-301	Analisis de vibracion	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																																							M												
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-301	Realizar lubricacion de baleros	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO						L																						L																								
	CASA DE BOMBAS	Transmisor Indicador de Presion	PIT-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-301	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																							C																														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-301	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																			
	CASA DE BOMBAS	Indicador de presion	PI-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-301	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																							C																														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-301	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																			
	CASA DE BOMBAS	Bombas centrifugas	P-302	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																																							M												
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO		I											I											I											I																		
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Análisis de lubricante	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																							M												
	CASA DE BOMBAS	Lubricación de rodamientos	P-302	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Cambio de aceite (ISO VG 68) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO									M																				M																								
	CASA DE BOMBAS	Lubricante de reservorio	P-302	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Cambio de aceite (ISO VG 32) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	MECANICA	NO CRITICO	NO									M																				M																								
	CASA DE BOMBAS	Motor electrico	M-302	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I											I											I											I																		
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Analisis de vibracion	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																							M												
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Realizar lubricacion de baleros	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO						L																						L																								
	CASA DE BOMBAS	Transmisor Indicador de Presion	PIT-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																							C																														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																			
	CASA DE BOMBAS	Indicador de presion	PI-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																							C																														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM P-302	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																			
	CASA DE BOMBAS	Válvula PCV GPZMVM en casa de bombas	PCV-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI																												C																								
	CASA DE BOMBAS	Válvula PSV GPZMVM en casa de bombas	PSV-15001	TAS	BOMBAS DE PROCESO GPZMVM	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI					C																																						C						
	CASA DE BOMBAS	Bombas centrifugas	P-401	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																																							M												
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO		I											I											I											I																		
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Análisis de lubricante	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																							M												
	CASA DE BOMBAS	Lubricación de rodamientos	P-401	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Cambio de aceite (ISO VG 68) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO						M																				M																								
	CASA DE BOMBAS	Lubricante de reservioro	P-401	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Cambio de aceite (ISO VG 32) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	MECANICA	NO CRITICO	NO						M																				M																								
	CASA DE BOMBAS	Motor electrico	M-401	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I											I											I											I																		
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Analisis de vibracion	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																							M												
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Realizar lubricacion de baleros	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO						L																						L																								
	CASA DE BOMBAS	Transmisor Indicador de Presion	PIT-	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																							C																														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																			
	CASA DE BOMBAS	Indicador de presion	PI-	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																							C																														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-401	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																			
	CASA DE BOMBAS	Bombas centrifugas	P-402	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																																							M												
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO		I											I											I											I																		
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Análisis de lubricante	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																							M												
	CASA DE BOMBAS	Lubricación de rodamientos	P-402	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Cambio de aceite (ISO VG 68) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO						M																				M																								
	CASA DE BOMBAS	Lubricante de reservorio	P-402	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Cambio de aceite (ISO VG 32) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	MECANICA	NO CRITICO	NO						M																				M																								
	CASA DE BOMBAS	Motor electrico	M-402	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I											I											I											I																		
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Analisis de vibracion	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																							M												
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Realizar lubricacion de baleros	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO						L																						L																								
	CASA DE BOMBAS	Transmisor Indicador de Presion	PIT-	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																							C																														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																			
	CASA DE BOMBAS	Indicador de presion	PI-	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																							C																														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA P-402	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																			
	CASA DE BOMBAS	Válvula PCV TURBOSINA en casa de bombas	PCV-	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI																												C																								
	CASA DE BOMBAS	Válvula PSV TURBOSINA en casa de bombas	PSV-15001	TAS	BOMBAS DE PROCESO TURBOSINA	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI					C																																						C						
	CASA DE BOMBAS	Bombas centrifugas	P-501	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																																							M												
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO		I											I											I											I																		
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Análisis de lubricante	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																							M												
	CASA DE BOMBAS	Lubricación de rodamientos	P-501	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Cambio de aceite (ISO VG 68) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO						M																				M																								
	CASA DE BOMBAS	Lubricante de reservioro	P-501	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Cambio de aceite (ISO VG 32) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	MECANICA	NO CRITICO	NO						M																				M																								
	CASA DE BOMBAS	Motor electrico	M-501	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I											I											I											I																		
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Analisis de vibracion	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																							M												
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Realizar lubricacion de baleros	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO						L																						L																								
	CASA DE BOMBAS	Transmisor Indicador de Presion	PIT-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																							C																														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																			
	CASA DE BOMBAS	Indicador de presion	PI-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																							C																														
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-501	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																																																			
	CASA DE BOMBAS	Bombas centrifugas	P-502	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Análisis de vibración	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO																																							M												
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Toma de termografia	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO		I											I											I											I																		
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Análisis de lubricante	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA		LTT																																							M												
	CASA DE BOMBAS	Lubricación de rodamientos	P-502	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Cambio de aceite (ISO VG 68) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO						M																				M																								
	CASA DE BOMBAS	Lubricante de reservorio	P-502	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Cambio de aceite (ISO VG 32) a caja de rodamientos de bombas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	MECANICA	NO CRITICO	NO						M																				M																								
	CASA DE BOMBAS	Motor electrico	M-502	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Inspección y toma de termografia	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO		I											I											I											I																		
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Analisis de vibracion	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO																																							M												

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4							
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Realizar lubricacion de baleros	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO		L						L											
	CASA DE BOMBAS	Transmisor Indicador de Presion	PIT-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO							C											
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																		
	CASA DE BOMBAS	Indicador de presion	PI-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO							C											
	CASA DE BOMBAS			TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM P-502	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																		
	CASA DE BOMBAS	Válvula PCV TURBOSINA en casa de bombas	PCV-	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI									C									
	CASA DE BOMBAS	Válvula PSV TURBOSINA en casa de bombas	PSV-13001	TAS	BOMBAS DE PROCESO GRZMVM	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI		C										C							
	CASA DE BOMBAS	Detector de fuego IR	DF-1009	TAS	CASA DE BOMBAS	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	CASA DE BOMBAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO		M																	
	CASA DE BOMBAS	Detector de fuego IR	DF-1010	TAS	CASA DE BOMBAS	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	CASA DE BOMBAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO		M																	
	CASA DE BOMBAS	Detector de fuego IR	DF-1011	TAS	CASA DE BOMBAS	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	CASA DE BOMBAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO		M																	
	CASA DE BOMBAS	Detector de fuego IR	DF-1012	TAS	CASA DE BOMBAS	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	CASA DE BOMBAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO		M																	
	CASA DE BOMBAS	Detector de fuego IR	DF-1013	TAS	CASA DE BOMBAS	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	CASA DE BOMBAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO		M																	
	CASA DE BOMBAS	Detector de mezclas explosivas	DME-OP-1001	TAS	CASA DE BOMBAS	Inspeccion	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	CASA DE BOMBAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		M																	
	CASA DE BOMBAS	Detector de mezclas explosivas	DME-OP-1001E	TAS	CASA DE BOMBAS	Inspeccion	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	CASA DE BOMBAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		M																	
	CASA DE BOMBAS	Detector de mezclas explosivas	DME-OP-1002	TAS	CASA DE BOMBAS	Inspeccion	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	CASA DE BOMBAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		M																	
	CASA DE BOMBAS	Detector de mezclas explosivas	DME-OP-1002E	TAS	CASA DE BOMBAS	Inspeccion	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	CASA DE BOMBAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		M																	
	CASA DE BOMBAS	Estacion de alarma	EMA-10-01F EMA-10-01E EMA-10-02F EMA-10-02E	TAS	CASA DE BOMBAS	Consiste en la limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V. y registro de datos.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO									M										
	CASA DE BOMBAS	Prueba de rociadores de enfriamiento	S/N	TAS	CASA DE BOMBAS	Pruebas de funcionalidad en rociadores de enfriamiento en islas de carga.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				P					P										
	CASA DE BOMBAS	Válvulas compuerta en cuadrantes de diluvio.	CUADRANTE	TAS	CASA DE BOMBAS	Realizar limpieza y lubricación de válvulas compuerta y by pass de diluvio.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO			M			M				M			M						
	CASA DE BOMBAS	Valvula solenoide	SOY-1001 SOY-1002 SOY-1003 SOY-1004 SOY-1005 SOY-1006 SOY-1007 SOY-1008	TAS	CASA DE BOMBAS	Revicion de conexiones limpieza y pruebas de cierre/apertura de las solenoides e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V. y registro de datos.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO								M										
	CASA DE BOMBAS	Botonera de diluvio	HS-1001 HS-1002 HS-1003 HS-1004 HS-1005 HS-1006 HS-1007 HS-1009	TAS	CASA DE BOMBAS	Limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V. y registro de datos	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M											
	CASA DE BOMBAS	Mangueras SCI TAS	008 / 009 / 011	TAS	CASA DE BOMBAS	Pruebas hidrostáticas.	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO		CRITICO	NO											P								
	CASA DE BOMBAS	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	CASA DE BOMBAS	Lubricacion en articulaciones y pruebas de funcionamiento.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO			M			M				M			M						
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS	Válvulas de proceso Turbosina	S/N	TAS	CASA DE BOMBAS	Limpieza y lubricación.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO					M						M								
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO	I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I							
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO							M												
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS	Válvulas de proceso Diésel	S/N	TAS	CASA DE BOMBAS	Limpieza y lubricación.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			M						M										
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO	I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I							
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO							M												
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS	Válvulas de proceso gasolina RP	S/N	TAS	CASA DE BOMBAS	Limpieza y lubricación.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO					M						M								
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO	I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I							
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO							M												
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS	Válvulas de proceso gasolina Premium	S/N	TAS	CASA DE BOMBAS	Limpieza y lubricación.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO						M						M							
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO	I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I							
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO							M												
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS	Válvulas de proceso gasolina Regular ZMVM	S/N	TAS	CASA DE BOMBAS	Limpieza y lubricación.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO				M							M								
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA		NO	I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I							
	VÁLVULAS DE PROCESO TAS			TAS	CASA DE BOMBAS	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA		NO							M												
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Filtros micrónico	U-401-1	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Reemplazo de cartuchos	POR PRESION ELEVADA	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																			
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Filtros micrónico	U-401-2	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Reemplazo de cartuchos	POR PRESION ELEVADA	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																			
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Filtros micrónico	U-401-3	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Reemplazo de cartuchos	POR PRESION ELEVADA	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																			
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Filtro Coalescedor	U-401-1	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Reemplazo de cartuchos	POR PRESION ELEVADA	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																			
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Filtro Coalescedor	U-401-2	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Reemplazo de cartuchos	POR PRESION ELEVADA	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																			
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Filtro Coalescedor	U-401-3	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Reemplazo de cartuchos	POR PRESION ELEVADA	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO																			
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Válvulas de compuerta	S/N	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Limpieza y lubricación de vastago en válvulas.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO					M						M								
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Válvulas de seguridad PSV	S/N	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Mantenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO						C													
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Válvulas de seguridad PSV	S/N	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Mantenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO						C													
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Válvulas de seguridad PSV	S/N	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Mantenimiento y calibración.	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO						C													
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Drenes	S/N	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Inspeccion en busca de fugas y corrosion.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Tuberias y conexiones	S/N	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Inspeccion en busca de fugas y corrosion.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Válvula slug	S/N	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Inspeccion en busca de fugas y corrosion.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I							
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Mirillas	S/N	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Limpieza de mirillas	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			M								M								

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4							
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Detector de fuego IR	DF-	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I							
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)			TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO							M												
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Válvulas de drenaje en filtros micronicos de recibo	S/N	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Limpieza y lubricacion de vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO					M					M									
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)			TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO										M									
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Lubricación en articulaciones y pruebas de funcionamiento.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M			M			M			M						
	FILTRACION TURBOSINA (RECIBO)	Inspección general de sistema de filtracion	S/N	TAS	SISTEMA DE FILTRACION RECIBO	Inspeccion mensual.	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	SI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	FOSA API TAS	Bombas de drenaje	S/N	TAS	FOSA API	Realizar prueba de funcionamiento, verificar daños.	MENSUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	SI	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I							
	FOSA API TAS			TAS	FOSA API	Mtto. Preventivo.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT												M							
	FOSA API TAS	Bombas de drenaje	S/N	TAS	FOSA API	Realizar prueba de funcionamiento, verificar daños.	MENSUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	SI	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I							
	FOSA API TAS			TAS	FOSA API	Mtto. Preventivo.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	LTT												M							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Recalibración volumetrica	TV-201	TAS	TV-201	Verificar verticalidad de tanque.	CADA 5 AÑOS	OTRO	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Asentamiento de tanque	TV-201	TAS	TV-201	Realizar un registro de nivelación en tanques.	CADA 10 AÑOS	INSPECCIÓN	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Cuerpo del tanque	TV-201	TAS	TV-201	Verificar corrosión, daño, pintura.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Realizar toma de espesores	CADA 10 AÑOS	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Escalera del tanque	TV-201	TAS	TV-201	Verificar daño, corrosión, pintura.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Respiraderos del techo	TV-201	TAS	TV-201	Verificar operación, daño, limpieza.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Techo del tanque	TV-201	TAS	TV-201	Inspeccionar daño, corrosión, pintura.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Realizar toma de espesores.	CADA 10 AÑOS	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Barandas del techo	S/N	TAS	TV-201	Verificar daños y corrosion.	ANUAL	PREDICTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Escaleras del techo	S/N	TAS	TV-201	Inspeccion en busca de corrosion y daños que afecte la integridad del equipo.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Escotilla para toma manual de muestras	S/N	TAS	TV-201	Inspeccionar operación, daño y empaques.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Techo flotante interno	S/N	TAS	TV-201	Inspeccionar corrosión, estanqueidad, pontones, estado sello, calibración válvula alivio, inspección sellos y accesorios.	CADA 10 AÑOS	INSPECCIÓN	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Venteos perimetrales	S/N	TAS	TV-201	Verificar operación, daño y realizar limpieza.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Pasarelas de tanque	S/N	TAS	TV-201	Verificar daño yocorrosión.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Interior del fondo del tanque	S/N	TAS	TV-201	Verificar daño, corrosión e integridad.	CADA 5 AÑOS	INSPECCIÓN	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Testigo de fuga	S/N	TAS	TV-201	Se realiza una apertura de tapa e inspeccion de interior de registro para confirmar que este se encuentre seco y libre de producto.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Transmisor de nivel	LT-08003	TAS	TV-201	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							C												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																			
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Transmisor de temperatura	TT-08003	TAS	TV-201	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO							C												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																			
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Interruptor de nivel (Alarma de nivel alto - alto)	LSHH-08003A	TAS	TV-201	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO							C												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																			
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Válvulas XV	XV-06004D	TAS	TV-201	Realizar limpieza y lubricacion de vastago de las válvula	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		M						M											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Inspección, ajuste de terminales, pruebas de apertura y cierre	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION		NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Válvulas Motorizadas para aislamiento	MOV-08004	TAS	TV-201	Limpieza y lubricacion en vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO		M						M											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Inspección, ajuste de terminales, pruebas de apertura y cierre	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION		NO			I						I											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Mirilla	S/N	TAS	TV-201	Realizar limpieza de mirilla, eliminando suciedad y particulas que afecten su funcionamiento y vida útil.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO				M						M									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Detector de fuego IR	DF-5034	TAS	TV-201	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Detector de fuego IR	DF-5035	TAS	TV-201	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Detector de fuego IR	DF-5036	TAS	TV-201	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I		I		I		I		I		I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO				M															
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Detector de fuego IR	DF-5037	TAS	TV-201	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I		I		I		I		I		I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO				M															
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Detector de mezclas explosivas	DME-0P-1007	TAS	TV-201	Inspeccion	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO				M															
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Detector de mezclas explosivas	DME-0P-1007E	TAS	TV-201	Inspeccion	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO				M															
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Detector de calor lineal	TSH-201	TAS	TV-201	Apertura de tablero, revison de tarjetas y revision de ausencia de humedad, en caso necesario realizar limpieza con alcohol isopropílico.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO									M										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Estacion de alarma	EMA-5005F EMA-5005E EMA-5013F EMA-5013E	TAS	TV-201	Consiste en la limpieza de conexiones y limpieza interna. revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V. y registro de datos.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO									M										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Prueba de cámaras de espuma e Inspección de Discos de Ruptura TV-201	F-1443	TAS	TV-201	Se realizan pruebas de funcionalidad en cámaras de espuma y se realiza inspección en disco de ruptura.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	SI												P							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Inspección trimestral.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO			I			I			I			I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Prueba de anillos de enfriamiento	A1 / A2 / A3	TAS	TV-201	Se realizan pruebas de funcionalidad en anillos de enfriamiento de tanque.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	SI												P							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Válvulas compuerta en cuadrantes de diluvio.	CUADRANTE	TAS	TV-201	Realizar limpieza y lubricación de válvulas compuerta y by pass de diluvio.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M			M			M				M					
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Valvula solenoide	SOY-5026 SOY-5027 SOY-5028 SOY-5029	TAS	TV-201	Revicion de conexiones limpieza y pruebas de cierre/apertura de las solenoides e identificacion de tag con respecto al sitema Delta V. y registro de datos.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO								M										

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Botonera de diluvio	HS-5026 HS-5027 HS-5028 HS-5029	TAS	TV-201	Limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V, y registro de datos	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Válvulas PSV en TV-201	PSV-06001	TAS	TV-201	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI												C							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Válvulas PSV en TV-201	PSV-07003	TAS	TV-201	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI												C							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Válvulas de drenaje	S/N	TAS	TV-201	Limpieza y lubricaicon de vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			M						M										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)			TAS	TV-201	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO										M									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-201)	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	TV-201	Lubricacion en articulaciones, lubricacion de válvula compuerta.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M		M				M		M

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Prueba de anillos de enfriamiento	A1 / A2 / A3	TAS	TV-202	Se realizan pruebas de funcionalidad en anillos de enfriamiento de tanque.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	SI		P																	
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Válvulas compuerta en cuadrantes de diluvio.	CUADRANTE	TAS	TV-202	Realizar limpieza y lubricación de válvulas compuerta y by pass de diluvio.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO			M			M			M			M							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Valvula solenoide	SDY-S014 SDY-S015 SDY-S016 SDY-S017	TAS	TV-202	Revicion de conexiones limpieza y pruebas de oermelapertura de las solenoides e identificación de tag con respecto al sitema Delta V. y registro de datos.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Rotonera de diluvio	HS-S014 HS-S015 HS-S016 HS-S017 HS-S001	TAS	TV-202	Limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V. y registro de datos	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Válvulas PSV en TV-202	PSV-06005	TAS	TV-202	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI									C										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Válvulas PSV en TV-202	PSV-08002	TAS	TV-202	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI									C										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Válvulas de drenaje	S/N	TAS	TV-202	Limpieza y lubricaicon de vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			M						M										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)			TAS	TV-202	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO										M									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	TV-202	Lubricacion en articulaciones, lubricacion de válvula compuerta.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M		M				M		M							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	TV-202	Lubricacion en articulaciones, lubricacion de válvula compuerta.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M		M				M		M							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Mangueras SCITAS	010	TAS	TV-202	Pruebas hidrostáticas.	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO											P								
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Mangueras SCITAS	018	TAS	TV-202	Pruebas hidrostáticas.	ANUAL	PRUEBA	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	NO											P								
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Reacalibración volumetrica	TV-302	TAS	TV-302	Verificar verticalidad de tanque.	CADA 5 AÑOS	OTRO	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI																			
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Asentamiento de tanque	TV-302	TAS	TV-302	Realizar un registro de nivelación en tanques.	CADA 10 AÑOS	INSPECCIÓN	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Cuerpo del tanque	TV-302	TAS	TV-302	Verificar corrosión, daño, pintura.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)			TAS	TV-302	Realizar toma de espesores	CADA 10 AÑOS	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Escalera del tanque	TV-302	TAS	TV-302	Verificar daño, corrosión, pintura.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Respiraderos del techo	TV-302	TAS	TV-302	Verificar operación, daño, limpieza.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Techo del tanque	TV-302	TAS	TV-302	Inspeccionar daño, corrosión, pintura.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)			TAS	TV-302	Realizar toma de espesores.	CADA 10 AÑOS	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Barandas del techo	S/N	TAS	TV-302	Verificar daños y corrosion.	ANUAL	PREDICTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Escaleras del techo	S/N	TAS	TV-302	Inspeccion en busca de corrosion y daños que afecte la integridad del equipo.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Escotilla para toma manual de muestras	S/N	TAS	TV-302	Inspeccionar operación, daño y empaques.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Techo flotante interno	S/N	TAS	TV-302	Cada 10 años inspeccionar corrosión, estanqueidad, pontones, estado sello, calibración válvula alivio, inspección sellos y accesorios.	CADA 10 AÑOS	INSPECCIÓN	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Venteos perimetrales	S/N	TAS	TV-302	Verificar operación, daño y realizar limpieza.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Pasarelas de tanque	S/N	TAS	TV-302	Verificar daño yocorrosión.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Interior del fondo del tanque	S/N	TAS	TV-302	Verificar daño, corrosión e integridad.	CADA 5 AÑOS	INSPECCIÓN	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-202)	Testigo de fuga	S/N	TAS	TV-302	Se realiza una apertura de tapa e inspeccion de interior de registro para confirmar que este se encuentre seco y libre de producto.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I I I

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-302)	TV-302	3435	TAS	TV-302	Inspección trimestral.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO			I			I			I			I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-302)	Prueba de anillos de enfriamiento	A1 / A2 / A3	TAS	TV-302	Se realizan pruebas de funcionalidad en anillos de enfriamiento de tanque.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	SI						P													
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-302)	Válvulas compuerta en cuadrantes de diluvio.	CUADRANTE	TAS	TV-302	Realizar limpieza y lubricación de válvulas compuerta y by pass de diluvio.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		M			M			M			M							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-302)	Válvula solenoide	SOY-S014 SOY-S015 SOY-S016 SOY-S017	TAS	TV-302	Revicion de conexiones limpieza y pruebas de cierre/apertura de las solenoides e identificacion de tag con respecto al sitema Delta V. y registro de datos.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO								M										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-302)	Botonera de diluvio	HS-S014 HS-S015 HS-S016 HS-S017 HS-S001	TAS	TV-302	Limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V. y registro de datos	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-302)	Válvulas PSV en TV-302	PSV-06007	TAS	TV-302	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI									C										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-302)	Válvulas PSV en TV-302	PSV-08001	TAS	TV-302	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI									C										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-302)	Válvulas de drenaje	S/N	TAS	TV-302	Limpieza y lubricaicon de vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			M						M										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-302)			TAS	TV-302	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO										M									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-302)	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	TV-302	Lubricacion en articulaciones, lubricacion de válvula compuerta.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M			M			M			M

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Detector de mezclas explosivas	DME-OP-500S	TAS	TV-401	Inspeccion	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)			TAS	TV-401	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Detector de mezclas explosivas	DME-OP-500SE	TAS	TV-401	Inspeccion	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)			TAS	TV-401	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Detector de calor lineal	TSH-401	TAS	TV-401	Apertura de tablero, revison de tarjetas y revision de ausencia de humedad, en caso necesario realizar limpieza con alcohol isopropilico.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO									M										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Estacion de alarma	EMA-5002F EMA-5002E EMA-5009F EMA-5009E	TAS	TV-401	Consiste en la limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad. Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V, y registro de datos.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO										M									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Prueba de cámaras de espuma e Inspección de Discos de Ruptura TV-401	F-1457 / F-1463 / F-1448 / F-1460 / F-1458 / f-1455 / F-1435	TAS	TV-401	Se realizan pruebas de funcionalidad en cámaras de espuma y se realiza inspección en disco de ruptura.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	SI										P									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)			TAS	TV-401	Inspección trimestral.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO	I			I			I			I									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Prueba de anillos de enfriamiento	A1 / A2 / A3	TAS	TV-401	Se realizan pruebas de funcionalidad en anillos de enfriamiento de tanque.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	SI										P									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Válvulas compuerta en cuadrantes de diluvio.	CUADRANTE	TAS	TV-401	Realizar limpieza y lubricación de válvulas compuerta y by pass de diluvio.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		M		M				M			M								
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Valvula solenoide	SOY-S030 SOY-S031 SOY-S032 SOY-S033	TAS	TV-401	Revicion de conexiones limpieza y pruebas de oerrelapertura de las solenoides e identificacion de tag con respecto al sitema Delta V, y registro de datos.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO								M											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Rotonera de diluvio	HS-S030 HS-S031 HS-S032 HS-S033 HS-S006	TAS	TV-401	Limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V, y registro de datos	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Válvulas PSV en TV-401	PSV-06003	TAS	TV-401	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI									C										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Válvulas PSV en TV-401	PSV-08007	TAS	TV-401	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI									C										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Válvulas PSV en TV-401	PSV-07001	TAS	TV-401	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI									C										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Válvulas de drenaje	S/N	TAS	TV-401	Limpieza y lubricaicon de vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			M						M										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)			TAS	TV-401	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO										M									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-401)	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	TV-401	Lubricacion en articulaciones, lubricacion de válvula compuerta.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M		M				M			M

NO. CONSECUTIVO	SISTEMA	ITEM A INSPECCIONAR	TAG	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	AREA RESPONSABLE	TIPO DE EQUIPO	LIBRANZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OBSERVACIONES
													1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)			TAS	TV-101	Inspección, ajuste de terminales, pruebas de apertura y cierre	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION		NO			I						I											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Mirilla	S/N	TAS	TV-101	Realizar limpieza de mirilla, eliminando suciedad y particulas que afecten su funcionamiento y vida util.	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			M							M									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Detector de fuego IR	DF-5022	TAS	TV-101	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I I I I I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)			TAS	TV-101	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO								M											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Detector de fuego IR	DF-5023	TAS	TV-101	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I I I I I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)			TAS	TV-101	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO								M											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Detector de fuego IR	DF-5024	TAS	TV-101	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I I I I I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)			TAS	TV-101	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO								M											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Detector de fuego IR	DF-5025	TAS	TV-101	Inspección	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I I I I I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)			TAS	TV-101	Mantenimiento preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I			NO								M											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Detector de mezclas explosivas	DME-OP-5009	TAS	TV-101	Inspeccion	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)			TAS	TV-101	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Detector de mezclas explosivas	DME-OP-5009E	TAS	TV-101	Inspeccion	MENSUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)			TAS	TV-101	Mtto. Preventivo	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Detector de calor lineal	TSH-101	TAS	TV-101	Apertura de tablero, revision de tarjetas y revision de ausencia de humedad, en caso necesario realizar limpieza con alcohol isopropilico.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO									M										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Prueba de cámaras de espuma e Inspección de Discos de Ruptura TV-101	F-2074/ F-2076 / F-2068 / F-2062 / F-2075 / F-2071 / F-2069 / F-2063	TAS	TV-101	Se realizan pruebas de funcionalidad en cámaras de espuma y se realiza inspección en disco de ruptura.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	SI							P												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)			TAS	TV-101	Inspección trimestral.	TRIMESTRAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		I		I			I			I									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Prueba de anillos de enfriamiento	A1 / A2 / A3	TAS	TV-101	Se realizan pruebas de funcionalidad en anillos de enfriamiento de tanque.	ANUAL	PRUEBA	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	SI							P												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Válvulas compuerta en cuadrantes de diluvio.	CUADRANTE	TAS	TV-101	Realizar limpieza y lubricación de válvulas compuerta y by pass de diluvio.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO		M		M			M			M									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Valvula solenoide	SDY-5038 SDY-5039 SDY-5040 SDY-5041	TAS	TV-101	Revicion de conexiones limpieza y pruebas de cierre/apertura de las solenoides e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V, y registro de datos.	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Boloneria de diluvio	HS-5038 HS-5039 HS-5040 HS-5041 HS-5013	TAS	TV-101	Limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V, y registro de datos	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							M												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Estacion de alarma	EMA-5016E EMA-5016F	TAS	TV-101	Consiste en la limpieza de conexiones y limpieza interna, revision de continuidad, Pruebas de activacion e identificacion de tag con respecto al sistema Delta V, y registro de datos	ANUAL	PREVENTIVO	INTERNO - E&I		CRITICO	NO									M										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Válvulas PSV en TV-101	PSV-06004	TAS	TV-101	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI								C											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Válvulas PSV en TV-101	PSV-08004	TAS	TV-101	Mantenimiento y calibracion	ANUAL	CALIBRACION	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI								C											
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Válvulas de drenaje	S/N	TAS	TV-101	Limpieza y lubricaicon de vastago	SEMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO			M						M										
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)			TAS	TV-101	Ultrasonido	ANUAL	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO										M									
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	TV-101	Lubricacion en articulaciones, lubricacion de válvula compuerta.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M			M			M			M						
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	TV-101	Lubricacion en articulaciones, lubricacion de válvula compuerta.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M			M			M			M						
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	TV-101	Lubricacion en articulaciones, lubricacion de válvula compuerta.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M			M			M			M						
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	TV-101	Lubricacion en articulaciones, lubricacion de válvula compuerta.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M			M			M			M						
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-101)	Sistema enfriamiento de tanques (monitores / hidrantes)	S/N	TAS	TV-101	Lubricacion en articulaciones, lubricacion de válvula compuerta.	TRIMESTRAL	PREVENTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	CRITICO	NO				M			M			M			M						
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Recalibración volumetrica	TV-102	TAS	TV-102	Verificar verticalidad de tanque.	CADA 5 AÑOS	OTRO	EXTERNO	MECANICA	CRITICO	SI																			
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Asentamiento de tanque	TV-102	TAS	TV-102	Realizar un registro de nivelación en tanques.	CADA 10 AÑOS	INSPECCIÓN	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Cuerpo del tanque	TV-102	TAS	TV-102	Verificar corrosión, daño, pintura.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)		TV-102	TAS	TV-102	Realizar toma de espesores	CADA 10 AÑOS	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Escalera del tanque	TV-102	TAS	TV-102	Verificar daño, corrosión, pintura.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Respiraderos del techo	TV-102	TAS	TV-102	Verificar operación, daño, limpieza.	ANUAL	PREVENTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Techo del tanque	TV-401	TAS	TV-102	Inspeccionar daño, corrosión, pintura.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)			TAS	TV-102	Realizar toma de espesores.	CADA 10 AÑOS	PREDICTIVO	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Barandas del techo	S/N	TAS	TV-102	Verificar daños y corrosión.	ANUAL	PREDICTIVO	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Escaleras del techo	S/N	TAS	TV-102	Inspeccion en busca de corrosion y daños que afecte la integridad del equipo.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Escotilla para toma manual de muestras	S/N	TAS	TV-102	Inspeccionar operación, daño y empaques.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Techo flotante interno	S/N	TAS	TV-102	Cada 10 años inspeccionar corrosión, estanqueidad, pontones, estado sello, calibración válvula alivio, inspección sellos y accesorios.	CADA 10 AÑOS	INSPECCIÓN	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Venteos perimetrales	S/N	TAS	TV-102	Verificar operación, daño y realizar limpieza.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Pasarelas de tanque	S/N	TAS	TV-102	Verificar daño yocorrosión.	ANUAL	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO							I												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Interior del fondo del tanque	S/N	TAS	TV-102	Verificar daño, corrosión e integridad.	CADA 5 AÑOS	INSPECCIÓN	EXTERNO	MECANICA	NO CRITICO	NO																	JUNIO		
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Testigo de fuga	S/N	TAS	TV-102	Se realiza una apertura de tapa e inspeccion de interior de registro para confirmar que este se encuentre seco y libre de producto.	DIARIO	INSPECCIÓN	INTERNO - MECANICO	MECANICA	NO CRITICO	NO	I I I I I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I	I I I I							
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Transmisor de nivel	LT-07002	TAS	TV-102	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	CRITICO	NO							C												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)			TAS	TV-102	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																			
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)	Transmisor de temperatura	TT-07001	TAS	TV-102	Calibración	CADA 2 AÑOS	CALIBRACION	EXTERNO	INSTRUMENTACION	NO CRITICO	NO							C												
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TV-102)			TAS	TV-102	Verificación	SEMESTRAL	VERIFICACIÓN	EXTERNO	INSTRUMENTACION		NO																			

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---

| NO. CONSECUTIVO | SISTEMA | ITEM A INSPECCIONAR | TAG | UBICACIÓN GENERAL | UBICACIÓN ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | FRECUENCIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | REALIZADO POR | AREA RESPONSABLE | TIPO DE EQUIPO | LIBRANZA | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | OBSERVACIONES |
|---|---|---